

Hanzeplaats 1 5912 AT, Venlo | Postbus 3434, 5902 RK Venlo
T: 14 077 | info@venlo.nl | www.venlo.nl



ons kenmerk Z2023-00594
team Bouwen en Milieu
behandelaar P.J.T.M. Wijnhoven
telefoonnummer +31 77 3596446
e-mail p.wijnhoven@venlo.nl
datum 28 november 2023

onderwerp Ontwerp-beschikking hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo:

gezien de aanvraag van:	Reland B.V.
adres:	Burgemeester Verdijkplein 1
postcode en woonplaats:	5835AR Beugen
om medewerking voor het project:	Oprichten woning aan de Dorperveldweg te Velden

Besluiten:

Een hogere waarde vast te stellen van 51 dB vanwege wegverkeerslawaai voor het oprichten van een woning aan de Dorperveldweg (sectie C, nummer 8988) te Velden en de beschikking hogere waarde Wet geluidhinder, gelet op artikel 110c van de Wet geluidhinder en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) te verlenen.

Bijlage:

Rapportage akoestisch onderzoek "Nieuwbouwplan aan de Dorperveldweg te Velden d.d. 14 oktober 2023 met kenmerk 2302_wegverkeerslawaai".

Inleiding

Het verzoek vindt plaats voor het, in het kader van het bestemmingsplan Rijksweg 53 en Dorperveldstraat ong. te Velden, oprichten van een woning aan de Dorperveldweg (sectie C, nummer 8988) te Velden.

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van de woning de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder ten gevolge van wegverkeerslawaai wordt overschreden. Onderzocht is of voor het initiatief hogere waarden op grond van artikel 83 kunnen worden vastgesteld.

Beoordelingskader

In de Wet geluidhinder zijn normen opgenomen voor de toelaatbare geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai. De Wet geluidhinder gaat daarbij uit van de voorkeursgrenswaarde en de maximale grenswaarde. De geluidsbelasting onder de voorkeursgrenswaarde is toelaatbaar. De effecten van geluid worden dan aanvaardbaar geacht. Een geluidsbelasting hoger dan de maximale grenswaarde is niet toelaatbaar. Een geluidsbelasting in het gebied tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale grenswaarde is alleen toelaatbaar na een afwegingsproces. Het afwegingsproces heeft vorm gekregen in de procedure vaststelling hogere waarde voor geluid.

Het vaststellen van een hogere waarde wordt getoetst aan de Wet geluidhinder.

Indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de verwachte geluidsbelasting van de gevel van de woning onvoldoende doeltreffend zal zijn, dan wel stuit op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeers- of vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard, is een hogere waarde mogelijk.

Beoordeling

Ten behoeve van het plan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De uitgangspunten en resultaten van het akoestisch onderzoek zijn opgenomen in de rapportage van het akoestisch onderzoek "Nieuwbouwplan aan de Dorperveldweg te Velden d.d. 14 oktober 2023 met kenmerk 2302_wegverkeerslawaai". Het rapport is beoordeeld en akkoord bevonden.

Uit het onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting ten gevolge van de Rijksweg meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde echter de maximale grenswaarden niet overschrijdt.

Maatregelen

Op basis van het akoestisch onderzoek is aangetoond dat maatregelen om de geluidsbelasting terug te brengen niet aan de orde zijn. Voor een nadere uitwerking van deze afweging wordt verwezen naar het akoestische onderzoek.

Binnenniveau

Bij het vaststellen van een hogere waarde worden eisen gesteld aan de optredende geluidbelasting binnenshuis. Overeenkomstig het gestelde in het bouwbesluit dient sprake te zijn van een binnenniveau van maximaal 33 dB. Ten behoeve van de omgevingsvergunning bouwen dient aangetoond te worden dat aan dit binnenniveau kan worden voldaan.

Procedurele aspecten

De besluitvormingsprocedure wordt uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 110c van de Wet geluidhinder jo. afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Het ontwerp-besluit hogere waarden en de bijbehorende stukken kunnen gedurende de komende 6 weken met ingang van **PM** tot en met **PM** via onze website <https://formulier.venlo.nl/inzien-bekendmakingen/formulier> of via het Klantencontactcentrum, telefoonnummer 14 077, worden opgevraagd.