

**Schriftelijke beantwoording technische vragen van raadslid Denis Donders besluitvorming 29jul22 inzake RV 35 Planontwikkeling Venrayseweg 111 -aanleg persriool.**

**1. Worden mensen uit de omgeving aangesloten op het persriool?**

Antwoord: Nee, de mensen uit de omgeving worden niet vanzelfsprekend aangesloten. Daar zijn 2 redenen voor:

1. Het persriool is een maatwerkvoorziening die in omvang en grootte kan voorzien voor een grote aanbiedingscapaciteit (800 personen) van vuilwater; het riool is daarmee voor de aansluiting van enkele, individuele aansluitingen zeer kostbaar en technisch inefficiënt. De druk in een dergelijk formaat persriool is relatief groot. Dit zou betekenen dat voor elke huisaansluiting individueel een extra zware pomp benodigd is, om de druk in de persleiding te evenaren. Ook zal er dan besturing noodzakelijk zijn om prioritering en afstemming van lozingsmomenten te bepalen. Eventuele kosten voor het aansluiten van de omgeving komen voor rekening van de omgeving en kunnen niet worden bekostigd uit de rioolheffing.
2. Het is niet doelmatig om op het aan te leggen persriool ook woningen uit de omgeving aan te sluiten. De te maken persleiding wordt aangelegd voor tijdelijk gebruik. De aan te sluiten woningen in de omgeving vragen een permanente ontsluiting. De capaciteit van de persleiding is te groot om op termijn alleen het aanbod van enkele lokale woningen te verwerken. Het aanbod is dan te gering in verhouding tot de leidingdiameter en pompcapaciteit. De verblijftijden van het afvalwater in de persleiding zijn dan te lang, waardoor bezinking en verstoppingen optreden. Ook zal er sprake zijn van een zogenaamde anaerobe situatie die benedenstrooms de ontvangende gemeentelijke betonriolen kunnen aantasten. Deze aspecten zullen tot ongewenst hogere beheerkosten leiden.

**2. Is de waterleiding toereikend voor dit initiatief?**

Antwoord: dit wordt niet getoetst bij een aanvraag omgevingsvergunning en is een vraagstuk tussen initiatiefnemer en Waterleiding Maatschappij Limburg (beheerder van het waterleidingnetwerk). Initiatiefnemer doet hiertoe een verzoek bij het betreffende Nutsbedrijf dat in een aansluiting voorziet. Wij hebben daar als gemeente geen rol of taak in.

**3. Is het elektriciteitsnet toereikend voor dit initiatief?**

Antwoord: dit wordt niet getoetst bij een aanvraag omgevingsvergunning en is een vraagstuk tussen initiatiefnemer en Enexis/Tennet (beheerder van het elektriciteitsnetwerk). Initiatiefnemer doet hiertoe een verzoek bij het betreffende Nutsbedrijf dat in een aansluiting voorziet. Wij hebben daar als gemeente geen rol of taak in.

Met vriendelijke groet,

Namens wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening & Sport, Tom Verhaegh

Joram Donkers

Procesmanager

Gemeente Venlo | Team Project- en Procesmanagement

Bezoekadres: Hanzeplaats 1 Venlo | Postbus 3434, 5902 RK Venlo

T: +31 77 3596411 | M: +31 6 31667546 | E: [jo.donkers@venlo.nl](mailto:jo.donkers@venlo.nl) | I: [www.venlo.nl](http://www.venlo.nl)



